

5.2. Baixa Tensão: Fios e Cabos:

5.2.1. Bitolas até 16 mm²

5.2.1.1. Condutor de Fase

5.2.1.1.1. Fase R – cor Preta

5.2.1.1.2. Fase S – cor Branca

5.2.1.1.3. Fase T – cor Vermelha

5.2.1.2. Condutor de Neutro

5.2.1.2.1. Azul – Claro

5.2.1.3. Condutor de Proteção (PE):

5.2.1.3.1. Dupla coloração Verde – Amarela ou cor Verde

5.2.2. Bitolas de 25 mm² a 240 mm²

5.2.2.1. Condutor de Fase

5.2.2.1.1. Fase R - Cobertura do cabo na cor Preta, com identificação na cor Preta;

5.2.2.1.2. Fase S - Cobertura do cabo na cor Preta, com identificação na cor Branca;

5.2.2.1.3. Fase T – Cobertura do cabo na cor Preta, com identificação na cor Vermelha;

5.2.2.2. Condutor de Neutro

Azul – Claro

5.2.2.3. Condutor de Proteção (PE)

5.2.2.3.1. Verde